



Lesznowola 26.02.2018r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Wykonanie projektu i remont istniejącej pompowni ścieków w Wólce Kosowskiej ul Nadrzeczna dz. nr ewid. 116/1 obr. Wólka Kosowska gmina Lesznowola”.

Zapytanie nr 1 z dnia 26.02.2018r.

„Czy Zamawiający dopuszcza zamianę zbiornika tłoczni z GRP na zbiornik żelbetowy lub polimerobetonu”?

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU Zamawiający dopuszcza zamianę zbiornika tłoczni na PEHD.

PREZES ZARZĄDU

*Kazimierz Jabłoński*